

**Programma Nazionale Cultura FESR 2021-2027 | Codice CCI n. 2021IT16RFPR003 Decisione C (2022) 7959 del 28/10/2022.**

**Presentazione delle proposte progettuali a valere sulla Linea di Azione:**

- **2.1.1. “Realizzazione di interventi strutturali e impiantistici per l’efficientamento energetico dei luoghi della cultura statali”.**

**CHIARIMENTI DEL 14/05/2024**

n.	Quesito	Chiarimento
1	Qualora su un impianto di climatizzazione esistente fosse possibile conseguire il passaggio a una classe inferiore mediante la sostituzione di una di due pompe di calore, dei circolatori, delle UTA e del sistema di regolazione ma non si riuscisse a verificare i rendimenti secondo la legge 10, avrebbe questo influenza rispetto all’ottenimento del finanziamento?	<p>Gli interventi citati dovranno attestare la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento energetico degli edifici e dei relativi impianti termici in una relazione tecnica come indicato al § 2.2 “Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto” conforme all’articolo 8 co.1 del D.Lgs. 192/2005, quest’ultimo documento è un allegato obbligatorio per la presentazione della domanda di finanziamento dell’azione 2.1.1.</p> <p>Le verifiche di legge relative alla riqualificazione energetica degli impianti risultano essere prescritte al § 5 dell’allegato 1 del DECRETO 26 giugno 2015 e risultano essere cogenti.</p> <p>Qualora l’intervento non verificasse i rendimenti secondo i requisiti prestazionali della relazione tecnica di cui sopra si configurerebbe un intervento non conforme alla normativa nazionale precedentemente citata, quindi, l’intervento risulterebbe inammissibile anche secondo l’istruttoria sostanziale di cui al § 7.2 dell’Avviso del 31.01.2024.</p>